



Q28：檔案庫房設施維護保養如何辦理？

A：

一、需求及做法

(一) 需求

1. 依據「檔案庫房設施基準」第22點規定：檔案庫房之電路系統、消防系統、電氣設備及各項儀器，應實施定期檢修、保養與校驗。
2. 為使檔案庫房設施功能正常運轉，庫房設施應定期進行維護保養，設施項目包括：冷氣空調設備、照明設備、消防設備、溫溼度偵測儀器，以及其他相關設施等。

(二) 做法

1. 當檔案庫房面積規模大，且機電設施數量多時，應就每一設備（或每一類別設備）建置編碼與維護紀錄表，並委請機電維護廠商駐點進行維護保養，各設備保養週期應與設施供應商就庫房條件確實討論後訂定，並交付機電維護廠商確實執行，庫房管理人員及事務管理人員應確實檢查管控保養維護情形。
2. 若檔案庫房面積規模不大，可請庫房設施供應商提供設備維護操作說明書，並依說明書上保養方式，進行設施定期保養，另建立庫房設施維護紀錄單，以記載各設備維護及保養日期。

二、注意事項

- (一) 辦理委外保養維護採購應依「政府採購法」相關規定辦理勞務採購事宜，另庫房設施清冊及維護保養作業規定與週期等相關事項，應於契約及其附件內載明。
- (二) 庫房設施各項維護紀錄單，應確實登錄記載，並予以分類標註，以利維護管理。
- (三) 如有委請機電維護廠商駐點進行維護保養，應落實保養查核，以確保設施品質。

三、參考案例

表10 檔案庫房設施維護紀錄單（樣張）

項次	設備名稱	初設日期	維護日期	維護檢查結果
1	冷氣機 (2RT)	89.05.01	96.05.02	過濾網、風扇清潔保養，開機運轉性能正常。
2	除溼機#1	90.02.20	96.05.02	過濾網、相關開關、風扇等清潔保養，開機運轉性能正常。
3	除溼機#2	95.12.01	96.05.02	過濾網、相關開關、風扇等清潔保養，開機運轉性能正常。
4	空氣清淨機#1	93.10.01	96.05.02	過濾網更新，機體清潔保養，開機運轉性能正常。
5	空氣清淨機#2	93.10.01	96.05.02	過濾網更新，機體清潔保養，開機運轉性能正常。
6	機械式溫溼度紀錄器	92.06.01 (於96.03.12送原製造廠進行校正完成)	96.05.02	經目視紀錄指針、感溫雙金屬片、感溼毛髮束等元件連動功能正常。

檢查人：○○○ 審核：○○○